

Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21A305	Дата получения 19.02.2016	Дата окончания бессрочно
---	------------------------------	-----------------------------

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения измерений (оценки) световой среды
№ 1429-О 22.11.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, пер.Голстого, д.15

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетель-ства	Действие поверки	Погрешность измерения
Рулетка измерительная метал. P10УЗК (10 м)	5	10-1555	25.10.2019	±0,4 мм
Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1009	140413129	438436	07.11.2019	±(0,01xUизм + 8 е.м.р.)
Пульсметр + Люксметр, ТКА-ПКМ 08	083505	381789	05.04.2019	± 8%

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест (Методические указания по методам контроля) от 28.12.2010 N 4.3.2812-10. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2010 г
Оценка	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 N 20). Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 6 апреля 2003 г
	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 N 33н (в ред. Приказов Минтруда России от 20.01.2015 N 24н, от 07.09.2015 № 602н, от 14.11.2016 № 642н) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
1492.0001	Начальник управления	18.11.2018			2	
	отсутствует					
	<i>Кабинет (ПК, стол)</i>					
	<i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/220.</i>					
	<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1</i>					
	Освещенность рабочей поверхности, лк		601	300	2	80
	отдел по общему образованию					
1492.0002	Начальник отдела	18.11.2018			2	
	<i>Кабинет (ПК, стол)</i>					
	<i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/220.</i>					
	<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1</i>					
	Освещенность рабочей поверхности, лк		617	300	2	80
1492.0003	Главный специалист	18.11.2018			2	
	<i>Кабинет (ПК, стол)</i>					
	<i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/220.</i>					
	<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1</i>					
	Освещенность рабочей поверхности, лк		459	300	2	80
1492.0004А	Ведущий специалист	18.11.2018			2	
	<i>Кабинет (ПК, стол)</i>					
	<i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/220.</i>					
	<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1</i>					
	Освещенность рабочей поверхности, лк		540	300	2	80

Сводный протокол проведения измерений (оценки) световой среды

Стр. 1 из 2

Протокол измерений не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения начальника лаборатории

1492.0005A (1492.0004A)	Ведущий специалист	18.11.2018			2	
<i>Кабинет (ПК, стол)</i>						
<i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/220.</i>						
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1</i>						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		670	300	2	80
отдел жизнеобеспечения						
1492.0006	Начальник отдела	18.11.2018			2	
<i>Кабинет (ПК, стол)</i>						
<i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/220.</i>						
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1</i>						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		606	300	2	80
1492.0007	Ведущий специалист-юрист	18.11.2018			2	
<i>Кабинет (ПК, стол)</i>						
<i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/220.</i>						
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1</i>						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		475	300	2	80
1492.0008A	Ведущий специалист	18.11.2018			2	
<i>Кабинет (ПК, стол)</i>						
<i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/220.</i>						
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1</i>						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		571	300	2	80
1492.0009A (1492.0008A)	Ведущий специалист	18.11.2018			2	
<i>Кабинет (ПК, стол)</i>						
<i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 40 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 218/220.</i>						
<i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1</i>						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		575	300	2	80

5. Заключение:

- для 9 рабочих мест №№ 1492.0001, 1492.0002, 1492.0003, 1492.0004A, 1492.0005A (1492.0004A), 1492.0006, 1492.0007, 1492.0008A, 1492.0009A (1492.0008A) установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Примечание:

классы (подклассы) условий труда 1, 2 - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; классы (подклассы) условий труда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 - фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам.

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов) _____ **Чашин Юрий Владимирович** _____ **23.11.2018**
(Ф.И.О.) (дата)

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов) **1814** _____ **Иштуин Юрий Валерьевич** _____ **23.11.2018**
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

8. Ответственное лицо испытательной лаборатории:

(№ в реестре экспертов) **1796** _____ **Молотков Дмитрий Александрович** _____ **23.11.2018**
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>отсутствует</i>	2	3	4	5	6
<i>отдел по общему образованию</i>					
<i>отдел жизнеобеспечения</i>					

Дата составления: 22.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник управления образования

(должность)

Капленко Нина Александровна

(Ф.И.О.)

24.12.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист по охране труда

(должность)

Кулакова Надежда Владимировна

(Ф.И.О.)

24.12.2018

(дата)

специалист по кадрам

(должность)

Дриго Елена Вячеславовна

(Ф.И.О.)

24.12.2018

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1814

(№ в реестре экспертов)

Иштуин Юрий Валерьевич

(Ф.И.О.)

23.11.2018

(дата)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21A305	19.02.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

№ 18.11-002523 23.11.2018

(идентификационный номер)

(дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 232-од от 17.09.2018
 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края; Адрес: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, пер.Толстого, д.15

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-4-1068/18 от 11.09.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г.Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2; 630001, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016
 и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Ишутин Юрий Валерьевич (№ в реестре: 1814)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 12

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 123.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
 - 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
- Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер испытательной
лаборатории

1814

(№ в реестре
экспертов)

(должность)

(подпись)

Ишутин Юрий Валерьевич

(Ф.И.О.)

* Рабочие места, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 от 28.12.2013г N 426-ФЗ (рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости; рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда) – подлежат декларированию.